

STADT
ÜBACH-PALENBERG
DER BÜRGERMEISTER



Stadt Übach-Palenberg, Rathausplatz 4, 52531 Übach-Palenberg

An die
SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Übach-Palenberg

sowie allen Ratsfraktionen zur Kenntnis

Dienststelle	FB 6 Hoch- und Tiefbau
Ansprechpartner/in	Peter Steingass
Zimmer	B 1.06
Telefon	02451/979-6001
Fax	02451/979-1150
Email	p.steingass@uebach-palenberg.de
Mein Zeichen	PS
Ihr Zeichen	
Datum	09.09.2019

Anfrage der SPD-Fraktion in der HuFA-Sitzung vom 14.02.2019 betr. Beschädigung der Pflasterung durch die Gleisarbeiten der Deutschen Bahn
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf die Anfrage der SPD-Fraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.02.2019 betreffend (angeblicher) Beschädigung der Pflasterung durch die Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn teile ich Ihnen mit, dass sich bei dem offensichtlich beobachteten Zustand der Betonsteinpflasteroberfläche um durch Torsionsbeanspruchungen (Lenkbewegungen des allgemeinen Kraftverkehrs) entstandene Verdrehungen einzelner Betonsteine handelt (vgl. Abb. 1).



Abb. 1: Betonsteinpflasteroberfläche mit Torsionsschäden



Abb. 2: Betonsteinpflasteroberfläche ohne Torsionsschäden (zum Vergleich)




Abb. 3: Übergangsstelle

Konten der Stadtkasse:
Kreissparkasse Heinsberg
VR Bank eG Würselen
Raiffeisenbank Heinsberg

IBAN: DE03312512200001100015
IBAN: DE62391629801200889017
IBAN: DE40370694121700037017
BIC: WELADED1ERK
BIC: GENODED1WUR
BIC: GENODED1HRB

Webseite:
www.uebach-palenberg.de
E-Mail-Adresse:
info@uebach-palenberg.de

Diese sind dadurch begünstigt worden, dass die durchaus hochwertigen Betonsteine zum einen seinerzeit noch nicht über die heute üblichen Abstandhalter bzw. ein verzahnendes SAFE-System verfügten und andererseits auch eine zwischenzeitlich dringend erforderliche Nachsandung (Auffüllung des Pflasterfugenmaterials) unterblieben ist. Eine Verschlimmerung des Schadensbilds ist jedoch nicht zu erwarten, da sich der Prozess infolge des gewählten Ellbogen-Pflasterverbands nur sehr schwer fortsetzen kann. Die Oberflächen- und Unterbaustanz ist dadurch nicht gefährdet.

Ein Zusammenhang mit den Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn ist nicht ableitbar, da sich die von der DB bzw. deren Bauunternehmen genutzte Übergangsstelle weiter entfernt befindet.

Eine Schädigung dieser Örtlichkeit durch die Arbeiten der Bahn kann nicht festgestellt werden (vgl. Abb. 3).

Mit freundlichen Grüßen



Jungnitsch

Konten der Stadtkasse:

Kreissparkasse Heinsberg
VR Bank eG Würselen
Raiffeisenbank Heinsberg

IBAN: DE03312512200001100015
IBAN: DE62391629801200889017
IBAN: DE40370694121700037017

BIC: WELADED1ERK
BIC: GENODED1WUR
BIC: GENODED1HRB

Webseite:

www.uebach-palenberg.de
E-Mail-Adresse:
info@uebach-palenberg.de